

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukten

## Ytterdörr med brandmotstånd och/eller brandgästhet

för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

### Produktnamn: Ba2011 EI30

placerad på marknaden under namnet eller varumärket

#### Inwido Sverige AB

Box 153  
574 22 Vetlanda, Sverige

och producerad vid tillverkningsställena

Diplomat Dörrar AB, Tallvägen 30, 564 35 Bankeryd, Sverige  
Snickar-Per AB, Furuvägen 1 Hånger, 331 94 Värnamo, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

### EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

### kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2019-08-28 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402.

Detta intygs giltighet kan verifieras på RISE hemsida.



Martin Tillander  
Enhetschef produktcertifiering

## Specifikation

Gångjärnshängd, enkeldörr av trä med tråkarm och tröskel av hårdträ/aluminium, med eller utan glas och dekorplatta. Dörrbladsstorlek, max. bredd 987 mm, max. höjd 2191 mm, max. area 2,03 m<sup>2</sup>.

Detaljerad information om dörren framgår av klassifikationsrapporter PX28968-2rev4 (brandmotstånd) och PX28968-4 (brandgastäthet). Dörren omfattas av EN 14351-1.

## Prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandmotstånd (för brandavskiljning): E: EI <sub>1</sub> : EI <sub>2</sub> : EW:	- - <b>30</b> -
Brandgastäthet (endast där brandgastäthet är föreskrivet)	<b>S<sub>a3</sub>, S<sub>200</sub>*</b>
Självstängning (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet)	<b>C</b>

\* Klass S<sub>200</sub> gäller enbart från dörrens gångjärnssida (utsida).